



Beachten:
Markierung auf der
Zählersteckklemme
für Achse

Bauseits zu liefern:
(pro Zähler)

1 Steckklemme: EWC961-80-1N
EAN: 7640343358500

7 Zählerstifte (5mm x 5mm x 45mm)
EAN: 7640343358517

1 Abdeckhaube:
EAN: 7640343358210

Bemerkungen:

- a.) Die zugelassenen Produkte (EWECO EWC961-80-1N oder baugleich), müssen bauseits geliefert werden.
- b.) Der Abstand vom unteren Rand des Zählerbretts bis Oberkante der Zählersteckklemme muss 125 mm betragen.
- c.) Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.
- d.) Ab 10 mm² Leiterquerschnitt ist für die Zählerklemmverdrahtung Litze zu verwenden. Litzenanschlüsse immer mit aufgedrückten Hülsen ausführen.
- e.) Hinter der Apparatetafel sind für die Anschlusseiter die üblichen Reserveschlaufen vorzusehen.
- f.) Die Zählersteckklemme ist mit der transparenten Abdeckhaube gegen Staub zu schützen. Die Abdeckhaube wird nach der Zählermontage vor Ort deponiert.
- g.) Die dazugehörigen Steckerstifte sind beim entsprechenden Zählerplatz zu deponieren.

Zählersteckklemme

Ihr regionaler
Energieversorger.



Brühlstrasse 15 Tel. 032 654 66 66
2540 Grenchen www.swg.ch
info@swg.ch

Gez.	eg	08.06.2022	Ind.	Gez.	Gep.	Datum	Änderungen	Plan Nr.
Gep.	am	08.06.2022	a	ch	as	21.12.2022	Diverse	TN-1074a
Format	297 x 210		b	im	im	03.05.2023	Ergänzung Anzahl Steckerstifte	Anlage Nr. ----
Masstab	---		c	--	--	--	--	Therefore Nr. 110-7-2017-004